



Industrie Service

Bescheinigung

**Zuber GmbH
Wiggli 10
88167 Röthenbach**

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2104-100060647-003

Hiermit wird bescheinigt, dass die unten genannte Absperrklappe der oben genannten Firma gemäß DIN 1946:2000, Teil 4 überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht mit dem Auftrag-Nr. 603715 zu entnehmen.

Produktbeschreibung:

Material: PPs (schwer entflammables Polypropylen), PPH, PE, PPs-el, PVC-U, PVDF, PE-el

Fabrikat: Zuber

Typ: Absperrklappe „luftdicht“ FAK und FAKR (gemäß DIN 1946:2000, Teil 4)

Prüfbedingungen / Prüfkriterium:

Raumtemperatur: 22,6 °C

Umgebungsluftdruck: 949,8 mbar

Druckdifferenz: als Überdruck im Prüfmuster gegenüber dem Prüfraum

Zustand der Prüfmuster: Anlieferungszustand

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

- gemäß DIN 1946:2000, Teil 4

Die Bedingungen des luftdichten Schließens im Sinne dieser Norm ist erfüllt, wenn bei einer Druckdifferenz von 100 Pa ein Leckvolumenstrom von 10 m³/h bezogen auf eine freie Fläche im Drosselquerschnitt bei einer maximalen Öffnung von 1 m² nicht überschritten wird.

Diese Bescheinigung ist gültig bis **April 2024**.

München, den 29. April 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

