



Industrie Service

Bescheinigung

**Zuber GmbH
Wiggis 10
88167 Röthenbach**

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2104-100060647-001

Hiermit wird bescheinigt, dass der unten genannte Prüfaufbau inkl. der Absperrklappen „luftdicht“ der oben genannten Firma gemäß DIN EN 1751:2014 überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht mit der Auftrags-Nr. 1793765 zu entnehmen.

Produktbeschreibung:

- Absperrklappen in den Ausführungen „luftdicht“ rund / eckig
 - Material: PPs (schwer entflammbares Polypropylen), PPH, PE, PPs-el, PVC-U, PVDF, PE-el
 - Fabrikat: Zuber
 - Typ: Absperrklappen „luftdicht“ FAK und FAKR
- Prüfstand zur Ermittlung der Leckage gemäß DIN EN 1751

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

Die Absperrklappen „luftdicht“ FAK und FAKR haben die Prüfanforderung gemäß DIN EN 1751:2014 der Klasse 4 positiv erreicht.

Der Prüfaufbau ist zur Messung und zur Ermittlung der Leckage gemäß DIN EN 1751:2014 von Drossel und Absperrlemente in Systemen der Luftverteilung als geeignet einzustufen.

Um eine verifizierbare Abnahme des Prüfaufbaus und der Absperrklappen durchführen zu können, wurden alle nötigen Datenblätter, Arbeitsvorschriften im Vorfeld streng vertraulich übergeben und liegen der Prüfstelle vor.

Die Arbeits- und Prüfschritte sind vorgegeben und die Ergebnisse werden dokumentiert.

Diese Bescheinigung ist gültig bis **April 2024**.

München, den 29. April 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

